

BIJEENKOMST TECHNISCHE COMMISSIE OP 26 FEBRUARI 2008

Aanwezig: Henk Berendsen, Kees Castricum en Jan Noordermeer

<u>Besproken onderwerpen</u>	<u>Eventuele acties</u>
1. Keuring brandblusleiding	Keuring kan uitgevoerd worden door de fa. Ajax. Henk neemt contact op met Hr. den Dunnen
2. Loslaten coating op originele balkonschermen	Wij hebben nog steeds geen kennis van het rapport van Duurzaam Verzinken. W0M en Dura Vermeer hebben rapport nog niet ontvangen. De fa. de Boer en de Graaf hebben op eigen initiatief het schildersbedrijf Veerman Hoekstra gevraagd om toestand op te nemen. WoM neemt contact op met de Boer en de Graaf over deze werkwijze en naar het rapport
3. Houten schermen op entreedak	Er is 3 dagen geprobeerd om de glazen scherm- te ordenen, maar zonder resultaat. Een scherm is gebroken. We wachten op vervolg
4. Soms te late inschakeling verlichting garage	Verplaatsing van detector naar buitenzijde van roldeur geeft enige verbetering, nog niet 100%. Moeten ons beraden op evt. oplossingen
5. Inbraakgevoeligheid toegangsdeuren	Meerdere stalen strippen zullen binnenkort van ons gebouw worden aangebracht
6. Schroeven galerijleuning breken af	DuraVermeer heeft alles gerepareerd
7. Roldeur garage	De banden zijn twee maal ingekort, omdat deze bij meer wind zodanig klapperden, dat ze de deurde- tector aanspraken
8. Hekwerk langs tuin Plesmanweg	Onderwerp ligt bij bestuur
9. Roosteropeningen garage	Alle materialen zijn aanwezig. M.i.v. 29 februari wordt door de TEC met behulp van medebewoners begonnen met de werkzaamheden
10. Oplaadpunt booster op galerij2e etage	Is uitgevoerd
11. Concept MeerJarenOnderhouds Planning	Deze zal door Henk B en Jan N worden besproken
12. Voeding bronpomp	Plaats van bronpomp en traject voedingskabel is bekend. TEC zal aansluiting uitvoeren. Bij pomp: in afsluitbaar hokje: pompschakelaar en dubbel stop- contact.
13. Trappenhuis ingang begane grond	Binnenkort wordt een drempel van tranen- plaat aangebracht. Tevens zullen er 2 RVS hoeklijnen ter bescherming van beton worden aangebracht op de beton hoeken
14. Verfraaiing van het gebouw door schilderop- knappbeurt	Jan N. en Rinus Gjaltema hebben een inventarisatie naar bestuur gestuurd. Bestuur gaat akkoord. TEC vraagt bestuur om op 29 maart de eerste uitvoering te organiseren. Rinus zorgt voor voldoende verf en gereedschappen